

# B 幢二个电梯面板更换 20241015

编号 JFDS-M24-019

## 工作联系单

主送单位	嘉发大厦第五届业主委员会			急	<input type="checkbox"/> 正常
抄送单位				缓	<input checked="" type="checkbox"/> 急
抄送单位				程	<input type="checkbox"/> 紧急
抄送单位				度	<input type="checkbox"/> 加急
日期	2024.10.15	附件	有	是否需要回复	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 主要内容描述

#### 关于【嘉发大厦】B栋电梯面板更换的工作联系单

就题述之事宜，【嘉发大厦】B栋2部电梯的控制按钮面板年久失修，已出现多个楼层的按钮常亮。经上海交大电梯与控制设备有限公司（维保单位）检查后，确认需更换面板，报价为：7632.00元。

就上述之事宜，请贵处确认并尽快给予回复。

上海科瑞物业管理发展有限公司

嘉发大厦物业服务中心

2024年10月15日

经办人	复核人	签发人	日期
-----	-----	-----	----

### 收文单位反馈意见

维修基金中列支 孙剑忠 10/17

回复人：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 签字/盖章处：\_\_\_\_\_